

PROTOKOL O ZKOUŠCE TYPU VÝROBKU 1393-CPD-0350

Podle §5 odst. 1, písm. b) nařízení vlády 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, se potvrzuje, že u stavebního výrobku

uvedeného na trh:

Ladenburger GmbH
Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen
Německo

Dřevěné podlahoviny – podlahové palubky z jehličnatého dřeva

výrobce provozuje systém řízení výroby. Notifikovaná osoba - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. - provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku (systém 3).

Tento protokol prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se prokázání shody a všechny ukazatele popsané v příloze ZA normy

EN 14342:2005+A1:2008

a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky.

Tento protokol byl poprvé vydán dne 16. března 2011 a zůstává v platnosti, pokud se podstatně nezmění podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo systém řízení výroby, nejpozději však do 16. března 2014.

Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas notifikované osoby, která ho vydala.

Datum: 2011-03-16
Počet stran: 3
Z toho příloh: 1 protokol o zkoušce



Ing. Jitka Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí Notifikované osoby č. 1393

1. ÚDAJE O VÝROBKU

Dřevěné podlahoviny – masivní dřevěné podlahové palubky z jehličnatého dřeva s perem a drážkou bez povrchové úpravy pro použití v interiéru.

2. POUŽITÉ TECHNICKÉ DOKUMENTY

ČSN EN 14 342 Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení
ČSN EN 13 990 Dřevěné podlahoviny – Podlahové palubky z jehličnatého dřeva

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH POSOUZENÍ

Výsledky zkoušek obsahuje Protokol o zkoušce č.: FCHL – 932/11 ze dne: 15.3.2011 vydaný Materiálovou a výrobkovou zkušebnou - Fyzikálně chemickou laboratoří VVÚD AZL 1031.

Posouzení výsledků zkoušek obsahují následující tabulky:

Základní vlastnosti

Posuzovaná vlastnost	Klasifikační nebo zkušební postup	Požadavek	Výsledná hodnota nebo zatřídění	Posouzení
Vlhkost	EN 13183-1	9±2 %	10,4 %	Vyhovuje
Tloušťka – dov. úchylka	EN 13647	± 1 mm	0,5 mm	Vyhovuje
Šířka – dov. úchylka	EN 13647	šířka dílce do 94 ±1,0 95 – 134 ±1,5 135 a výš ±2,0	0 mm	Vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	D _{fl-s1}	Podlahová palubka s perem a drážkou, tloušťka 26 mm, bez povrchové úpravy.
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	≤ 0,124 mg/m ³	Vyhovuje - Rostlé dřevo v přirozeném stavu neuvolňuje žádné významné množství formaldehydu.
Obsah pentachlorofenolu (PCP)	prCEN/TR 14823	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	Vyhovuje - výrobce deklaruje, že při výrobě nepoužil suroviny, které obsahují PCP.

Deklarované vlastnosti

Posuzovaná vlastnost	Klasifikační nebo zkušební postup	Požadavek	Výsledná hodnota nebo zatřídění	Posouzení
Mez pevnosti	EN 1533	-	-	Bez deklarace - NPD
Odolnost proti skluzu	EN 1339	-	-	Bez deklarace - NPD

Tepelná vodivost	EN 12524 EN 12664	-	-	Bez deklarace - NPD Pokud je stanoven požadavek na tepelnou izolaci, použijí se návrhové hodnoty tepelné vodivosti uvedené v EN 12524 nebo se stanoví tepelná vodivost podle EN 12664.
Biologická trvanlivost	EN 335-1 EN 335-2	Třída 1	Třída 1	Bez deklarace – NPD Jestliže je dřevěný prvek nepřístupný nebo následky jeho napadení jsou závažné, může být vhodnější zvolit trvanlivější druh dřeva nebo provést intenzivnější chemickou ochranu.

Vypracovala: Ing. Ludmila Kotenová